



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201030877

检 验 报 告

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 QZ3.5/7.5 型直流水枪

检 验 类 别 型式认可换证检验


国家消防装备质量监督检验中心




国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201030877

共 03 页 第 01 页

| | | | |
|------------------|--|------|------------------|
| 产品名称 | 直流水枪 | 型号规格 | QZ3.5/7.5 |
| 受检单位 | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 | 商 标 | 兴龙 |
| 生产单位 | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 | 检验类别 | 型式认可换证检验 |
| 抽样地点 | 该企业成品库 | 抽样基数 | 170 支 |
| 抽样单位 | 工厂体系审核组 | 抽样日期 | 2010 年 07 月 06 日 |
| 委托单位 | 公安部消防产品合格评定中心 | 受理日期 | 2010 年 07 月 09 日 |
| 样品数量 | 3 支 | 生产日期 | 2010 年 05 月 13 日 |
| 检验依据 | CCCF-XSRK-006: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》 GB 8181-2005《消防水枪》 | | |
| 检验项目 | 型式认可换证检验项目 | | |
| 检 验 结 论 | <p>我中心按 CCCF-XSRK-006: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》和 GB 8181-2005《消防水枪》，对福建省南安市安耐特消防装备有限公司生产的 QZ3.5/7.5 型直流水枪进行了检验，综合评定为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期 2010 年 8 月 4 日 </div> | | |
| 备 注 | | | |

批准: 

审核: 

编制: 

质量
检验
专用

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201030877

共 03 页 第 02 页

| | | | |
|------|--------------------|------|---------------|
| 生产单位 | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 | | |
| 通信地址 | 福建省南安市柳城柳东村 1229 号 | | |
| 法人代表 | 吴金永 | 邮政编码 | 362300 |
| 传 真 | 0595-86380119 | 联系电话 | 0595-86383130 |

产品照片



直流水枪检验结果汇总表

生产单位：福建省南安市安耐特消防装备有限公司

№ Zb201030877

产品型号：QZ3.5/7.5

共 03 页 第 03 页

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | | | 不合格数 | 综合评定 | | |
|-----------|--|--------------------------|----|------|------|------|------|--|
| | | 1# | 2# | 3# | | | | |
| 表面质量 | 铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。 | 合格 | 合格 | 合格 | | 合格 | | |
| 标志 | 水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。 | 合格 | 合格 | 合格 | | | | |
| 喷射性能 | 流量(L/s) | $7.5 \times (1 \pm 8\%)$ | | 7.34 | 7.90 | | 7.88 | |
| | 射程(m) | ≥ 28 | | 28.8 | 28.8 | | 28.8 | |
| | 喷射压力(MPa) | 0.35 | | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | |
| 操作力矩(N·m) | ≤ 15 | / | / | / | | | | |
| 密封性能 | 枪体及各密封部位不允许渗漏。 | 合格 | 合格 | 合格 | | | | |
| 耐水压强度 | 水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。 | 合格 | 合格 | 合格 | | | | |
| 耐低温 | 试验后,应能正常操作使用。 | / | / | / | | | | |
| 耐高温 | 试验后,应能正常操作使用。 | / | / | / | | | | |
| 耐腐蚀性能 | 试验后,应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,应能正常操作使用。 | / | 合格 | / | | | | |
| 螺 纹 | 水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹外,其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合 GB197 中内螺纹 7H 级、外螺纹 8g 级的要求。螺纹应无缺牙、表面应光洁。 | 合格 | / | / | | | | |
| 抗跌落性能 | 跌落试验后,应能正常操作使用。 | / | / | 合格 | | | | |

国家消防装备质量监督检验中心