



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201520892

检 验 报 告

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SG24D65Z型消火栓箱

检 验 类 别 型式检验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb201520892

共04页 第01页

产品名称	消火栓箱	型号规格	SG24D65Z
受检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	商 标	兴龙
生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	受理日期	2015年09月09日
样品数量	1台	生产日期	2015年07月02日
检验依据	GB 14561—2003《消火栓箱》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	根据GB 14561—2003《消火栓箱》标准要求，我中心对福建省南安市安耐特消防装备有限公司生产的SG24D65Z型消火栓箱进行了全检。 检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  签发日期：2015 年 10 月 15 日		
备 注			


批准：



审核：



编制：



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201520892

共04页 第02页

生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号		
法人代表	吴金永	邮政编码	362300
传 真	0595-86380119	联系电话	0595-86383130
产品照片			

消火栓箱检验结果汇总表

生产单位: 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No Zb201520892

型号规格: SG24D65Z

共04页 第03页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检验结果
1	外观质量	箱体应端正, 不得有歪斜翘曲等现象。各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。	合格
		箱体内外表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的箱体, 其涂层应均匀一致、平整光亮。明装式栓箱的箱体外表及其他型式栓箱的外露部位涂层应色泽美观, 不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。	合格
		焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固, 应无烧穿、 疤痕等焊接缺陷。	合格
2	外形尺寸	箱门关闭到位后, 应与四周框面平齐, 其不平的最大允差为2.0mm; 箱门与框之间的间隙应均匀平直, 最大间隙 $\leq 2.5\text{mm}$ 。	合格
		栓箱门正面上的零部件, 凸出箱门外表平面的高度 $\leq 15.0\text{mm}$ 。	5.0mm
		栓箱其余各面零部件, 凸出该面外表平面的高度 $\leq 10.0\text{mm}$ 。	0mm
		长边: 1800mm	1800mm
		短边: 700mm	700mm
		厚度: 240mm	240mm
3	材料	箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造。也可使用符合本标准箱体刚度要求的其他材料。	1.2mm薄钢板
		箱门玻璃的厚度 $\geq 4\text{mm}$ 。	4.0mm
		水带挂架应用耐腐蚀材料制成, 若用其他材料必须进行耐腐蚀处理。	合格
4	箱体刚度	安装消防水喉的箱体侧面, 在 $150\text{N} \cdot \text{m}$ 的力矩下最大凹陷变形不得超过2mm, 消防水喉固定座不得出现变形、开焊等缺陷。	合格
5	箱门	栓箱应设置门锁或箱门关紧装置, 箱门开启应轻便灵活, 无卡阻现象。	合格
		箱门的开启角度 $\geq 160^\circ$ 。	168°
		箱门的开启拉力 $\leq 50\text{N}$ 。	23.2N

国家消防装备质量监督检验中心

消火栓箱检验结果汇总表

生产单位: 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No Zb201520892

型号规格: SG24D65Z

共04页 第04页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检验结果
6	标志	箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样。箱体表面上应设置耐久性铭牌。在箱门的背面应标注操作说明。	合格
7	电器设备	控制按钮应有防止误动作措施,且至少应有一对常开和一对常闭触点,触点间的接触电阻在正常的大气条件下不得大于 0.1Ω 。	合格
		指示灯应具有防水、防尘能力,指示灯光为红色,在光照度 $1000lx$ 环境下,距 $3m$ 远处应清晰可见。	合格
		栓箱内各电器设备的额定工作电压应为 $220V_{a.c.}$ 或 $24V_{d.c.}$ 。栓箱内各电器设备的接线端子均不得裸露。	合格
		各接线端子与箱体之间的绝缘电阻,在正常大气条件下不得小于 $50M\Omega$ 。	$>500M\Omega$
		栓箱内各电器设备的外壳防护等级应为 $IPX5$ 。	合格
8	水带安置	水带以挂置式置于栓箱内,不得影响其他器材的合理安置和操作使用。挂置水带后挂架横臂不得变形。	合格
		挂置式栓箱的水带挂架相邻两梳齿的空隙应 $\geq 20mm$ 。	$22.9mm$
9	水带与接口连接性能	消防水带与接口的连接应牢固可靠,在 $0.8MPa$ 水压下不得有脱离及泄漏现象。	合格
		室内消火栓与消防水带之间、消防水带与消防水枪之间通过接口连接后,在 $0.8MPa$ 水压下,其各连接部位不得有泄漏现象。	合格
10	喷射性能	室内消火栓、消防水带、消防水枪连接后,在 $0.35MPa$ 水压下,其流量不应小于 $300L/min$ 。	$>300L/min$
		室内消火栓、消防水带、消防水枪连接后,在 $0.35MPa$ 水压下,水枪的充实水柱不应小于 $13m$ 。	$>13m$
11	箱内配置	应符合GB14561—2003中表1的规定。	合格
以下空白。			

国家消防装备质量监督检验中心