



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

# 检 验 报 告

No Zb2017M0264

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司  
产品型号名称 SQD100-1.6A多用式消防水泵接合器  
检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心

# 国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2017M0264

共04页 第01页

产品名称	多用式消防水泵接合器	型 号	SQD100-1.6A
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	分型试验
生产者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年01月19日
检验依据	GB 3446—2013《消防水泵接合器》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	结构 法兰尺寸 密封性能 水压强度 消防接口 标志		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。  检验结论：合格。		
备 注	本产品属于多用式消防水泵接合器SQD150-1.6A认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2017M0263。		



签发日期：2017年01月31日

批准： 
审核： 
编制：

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No : Zb2017M0264

共04页 第02页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



质  
★  
验  
用

# 国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2017M0264

共04页 第03页

## 一、产品铭牌内容

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. 型号规格:       | SQD100-1.6A          |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 兴龙 |
| 3. 警告用语:       | /                    |
| 4. 标志:         | /                    |
| 5. 产品使用说明书:    | 有                    |

## 二、产品特性描述

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. 止回功能（指定试验）: | 有             |
| 2. 进水口接口型式和材质: | KWS65、ZCuZn38 |

## 三、产品关键件描述

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. 安全阀型号规格:            | AZIX-2.0 DN20      |
| 2. 安全阀生产企业:            | 天津市武清区下伍旗镇福利机动车配件厂 |
| 3. 止回功能装置（部件）<br>型号规格: | SQD100-1.6-13      |
| 4. 止回功能装置（部件）<br>生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司  |

一致性检查结论: 符合

# 检验结果汇总表

生产企业:福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No: Zb2017M0264

产品型号:SQD100-1.6A

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果		
1	结构	应符合5.1的要求。	合格		
2	法兰尺寸	D (mm)	220 ± 2.80	219.70	220.00
		D <sub>1</sub> (mm)	180 ± 0.50	179.80	179.70
		d <sub>0</sub> (mm)	17.5 <sup>+0.43</sup> / <sub>0</sub>	17.80	17.80
		n (个)	8	8	8
3	密封性能	连接部位	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格
		截止阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格
		止回阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格
		安全阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		合格
		排放余水阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。		/
4	水压强度	在公称压力1.5倍的水压下, 所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。		合格	
5	消防接口	应选用GB 12514.2-2006规定的KWS65外螺纹固定接口。		合格	
6	标志	表面醒目片应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。		合格	
以下空白。					

国家消防装备质量监督检验中心