



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201030877

检 验 报 告

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 QZ3.5/7.5 型直流水枪

检 验 类 别 型式认可换证检验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№ Zb201030877

共 03 页 第 01 页

产品名称	直流水枪	型号规格	QZ3.5/7.5
受检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	商 标	兴龙
生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式认可换证检验
抽样地点	该企业成品库	抽样基数	170 支
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2010 年 07 月 06 日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2010 年 07 月 09 日
样品数量	3 支	生产日期	2010 年 05 月 13 日
检验依据	CCCF-XSRK-006: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》 GB 8181-2005《消防水枪》		
检验项目	型式认可换证检验项目		
检 验 结 论	我中心按 CCCF-XSRK-006: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》和 GB 8181-2005《消防水枪》，对福建省南安市安耐特消防装备有限公司生产的 QZ3.5/7.5 型直流水枪进行了检验，综合评定为合格。  签发日期 2010 年 8 月 4 日		
备 注			

批准:



审核:



编制:



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201030877

共 03 页 第 02 页

生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通信地址	福建省南安市柳城柳东村 1229 号		
法人代表	吴金永	邮政编码	362300
传 真	0595-86380119	联系电话	0595-86383130

产品照片



直流水枪检验结果汇总表

生产单位：福建省南安市安耐特消防装备有限公司

№ Zb201030877

产品型号：QZ3.5/7.5

共 03 页 第 03 页

检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果			不合 格数	综合 评定
			1#	2#	3#		
表 面 质 量		铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。	合格	合格	合格		合格
标 志		水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。	合格	合格	合格		
喷射性能	流量(L/s)	$7.5 \times (1 \pm 8\%)$	7.34	7.90	7.88		
	射程(m)	≥ 28	28.8	28.8	28.8		
	喷射压力(MPa)	0.35	0.35	0.35	0.35		
操作力矩 (N·m)		≤ 15	/	/	/		
密封性能		枪体及各密封部位不允许渗漏。	合格	合格	合格		
耐水压强度		水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。	合格	合格	合格		
耐 低 温		试验后,应能正常操作使用。	/	/	/		
耐 高 温		试验后,应能正常操作使用。	/	/	/		
耐腐蚀性能		试验后,应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,应能正常操作使用。	/	合格	/		
螺 纹		水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹外,其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合 GB197 中内螺纹 7H 级、外螺纹 8g 级的要求。螺纹应无缺牙、表面应光洁。	合格	/	/		
抗跌落性能		跌落试验后,应能正常操作使用。	/	/	合格		

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081811000091

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司(H000776)

地 址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

产品名称: 直流水枪

认证单元: QZ3.5/7.5

内含: QZ3.5/7.5(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB8181-2005

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2019年07月31日 有效期至: 2024年07月30日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>