



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2020)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2020M1321

认证委托人 安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SNW65-III 室内消火栓

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2020M1321

共05页 第01页

产品名称	室内消火栓	型 号	SNW65-III
认证委托人	安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020年06月08日
检验依据	GB 3445-2018《室内消火栓》 CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》规定的全部适用检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2020年7月22日		
备 注			

批准: 徐耀亮

审核: 朱赞

编制: 黄华

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2020M1321

共05页 第02页

认证委托人	安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城办事处柳东村1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2020M1321

共05页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 型号规格: | SNW65-III |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 安耐特消防装备有限公司 兴龙 |
| 3. 符号: | / |
| 4. 标志: | 有 |
| 5. 警告用语 (适用时): | / |
| 6. 说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|---------------------|---|
| 1. 减压、减压稳压性能 (适用时): | 进口压力为 (0.7~1.6) MPa时,
对应出口压力为 (0.35~0.45) MPa。 |
| 2. 结构 (附图纸): | 有 |
| 3. 手轮开关方向: | 顺时针关闭 |
| 4. 节流装置结构 (附图纸): | 有 |
| 5. 阀杆材料类别: | 铅黄铜 |

三、产品关键件描述

- | | |
|----------------|--|
| 1. 弹簧规格 (适用时): | $\Phi 53\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ (外径) $\times \Phi 5.0\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (线径) $\times 2$
(有效圈数) |
| 2. 弹簧生产单位: | 深圳市晖达美科技有限公司 |

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：安耐特消防装备有限公司

No：Zb2020M1321

产品型号：SNW65-III

共05页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检验结果
1	材料	阀杆材料	应采用符合GB/T 4423规定的铅黄铜棒HPb59-1或力学性能、耐腐蚀性能不低于HPb59-1的其他金属材料。	合格
		阀杆抗拉强度 (N/mm ²)	> 390	402.5
2	基本尺寸与公差	进水口管螺纹尺寸	R _p 2½	合格
		进水口螺纹深度 (mm)	25±1	24.6
		关闭后高度 (mm)	≤225	193.3
		出水口中心高度 (mm)	70~110	70.3
		阀杆中心距接口外沿距离 (mm)	≤126	118.2
3	手轮	型式	应符合JB/T 7273.3的规定。	合格
		直径 (mm)	120±1.5	120.1
		开关方向	手轮轮缘上应有永久性的表示开关方向的箭头和字样。	合格
4	螺纹		应符合5.6的要求。	合格
5	阀杆升降性能		阀杆升降应平稳、灵活，不应有卡阻和松动现象。	合格
			旋转阀杆的最大力矩不应超过8.0N·m。	7.0N·m
6	水压强度		阀体和阀盖应能承受2.4MPa压力，持续2min不应有破裂和渗漏现象。	合格
7	密封性能		阀座应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格
			其他连接部位应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格

检验结果汇总表

生产企业：安耐特消防装备有限公司

№：Zb2020M1321

产品型号：SNW65-III

共05页 第05页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检验结果		
8	减压稳压性能及流量	进水口压力为（0.7~1.6）MPa时，出水口压力应为（0.35~0.45）MPa，且流量应不小于 5.0L/s。	进口 压力 MPa	出口 压力 MPa	流量 L/s
			0.7	0.35	7.1
			1.6	0.42	7.8
			升压过程中出水口压力未超出（0.35 ~ 0.45）MPa范围。		
		在试验的升压及降压过程中不应出现压力震荡现象。		合格	
9	耐腐蚀性能	经耐腐蚀性能试验后，不应产生腐蚀损坏。	合格		
		阀杆升降应平稳、灵活，不应有卡阻和松动现象。	合格		
		旋转阀杆的最大力矩不应超过8.0N•m。	7.4N•m		
		阀座应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格		
		其他连接部位应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格		
以下空白。					



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081811000927

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

产品名称: 室内消火栓

认证单元: SNW65-III

内含: SNW65-III(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB3445-2018

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-08-31

发(换)证日期: 2020年08月31日 有效期至: 2025年08月30日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>