



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M1098

受检单位名称 安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 KDK80Z卡式接口

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M1098

共04页 第01页

产品名称	卡式接口	型 号	KDK80Z
认证委托人	安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5副	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年04月23日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期：2019年6月7日		
备 注			

批准：徐耀亮

审核：朱赞

编制：黄峰

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M1098

共04页 第02页

认证委托人	安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	南安市柳城办事处柳东村1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No: Zb2019M1098

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 型号规格: KDK80Z
2. 生产者和/或生产企业: 安耐特消防装备有限公司
3. 警告用语: /
4. 标志: 有
5. 产品使用说明书: 有

二、产品特性描述

1. 本体材质: 压铸铝合金YL104
2. 表面防腐处理工艺: 表面电泳
3. 铸造工艺: 压铸

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：安耐特消防装备有限公司

No： Zb2019M1098

产品型号：KDK80Z

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果		
1	基本尺寸/mm	d $76 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.74 \end{smallmatrix}$	75.35	75.96	75.63
		D $129 \begin{smallmatrix} 0 \\ -1.6 \end{smallmatrix}$	127.58	127.85	127.64
		D ₁ $76.2 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	76.19	76.03	76.10
		D ₂ $81.5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	81.48	81.39	81.32
		m $19 \begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	19.02	19.19	19.12
		n $18 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	17.99	17.82	17.92
		L ≥ 227	231.14	231.58	231.95
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。	合格		
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		
4	弹簧疲劳寿命	卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。	合格		
5	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格		
6	耐腐蚀性能	接口应选用耐腐蚀材料制造，铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。	合格		
		接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。	合格		
7	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。	合格		
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。	合格		
8	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格		
9	操作力/N	45~150	58.6	60.1	54.5
10	材料	应符合4.9的要求。	合格		

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2019081811010218

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生产者: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

产品名称: 卡式接口

认证单元: KDK80Z

内含: KDK80Z(主型)

KDK65Z

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB12514.1-2005、GB12514.3-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-26: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2019-09-04

发(换)证日期: 2019年09月04日 有效期至: 2024年09月03日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询

(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不一定完全相同)



扫描查询
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>