



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2019M1099

受检单位名称 安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 KDK65Z卡式接口

检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M1099

共04页 第01页

产品名称	卡式接口	型 号	KDK65Z
认证委托人	安耐特消防装备有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3副	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年04月23日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	基本尺寸 标志 弹簧疲劳寿命 抗跌落性能 密封性能 水压强度 操作力		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2019年06月10日		
备 注	本产品属于卡式接口KDK80Z认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2019M1098。		

批准: 徐耀光

审核: 朱贺

编制: 黄峰

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M1099

共04页 第02页

认证委托人	安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	南安市柳城办事处柳东村1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M1099

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. 型号规格: | KDK65Z |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 安耐特消防装备有限公司 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | 有 |
| 5. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|--------------|------------|
| 1. 本体材质: | 压铸铝合金YL104 |
| 2. 表面防腐处理工艺: | 表面电泳 |
| 3. 铸造工艺: | 压铸 |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

No: Zb2019M1099

产品型号: KDK65Z

共04页 第04页

序号	检验项目	标准 要 求	检验 结 果		
1	基本尺寸 /mm	d $63.5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.74 \end{smallmatrix}$	62.82	63.16	62.94
		D $114 \begin{smallmatrix} 0 \\ -1.4 \end{smallmatrix}$	112.67	112.98	112.73
		D ₁ $63.5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	63.33	63.49	63.38
		D ₂ $68.5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	68.32	68.48	68.38
		m $16 \begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	16.02	16.19	16.11
		n $15.5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	15.49	15.33	15.42
		L ≥ 196	209.83	209.64	209.33
2	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		
3	弹簧疲劳寿命	卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。	合格		
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外, 其他接口从1.5m高处自由落下5次, 应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格		
5	密封性能	在0.3MPa水压下, 不应发生渗漏现象。	合格		
		在公称压力水压下, 不应发生渗漏现象。	合格		
6	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下, 不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格		
7	操作力/N	40~135	56.7	58.9	52.4
以下空白。					

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2019081811010218

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生产者: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号

产品名称: 卡式接口

认证单元: KDK80Z

内含: KDK80Z(主型)

KDK65Z

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB12514.1-2005、GB12514.3-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-26: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2019-09-04

发(换)证日期: 2019年09月04日 有效期至: 2024年09月03日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询

(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不一定完全相同)



扫描查询
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>