



191321340380

No.(2021)GKJC-BG0064

检验报告

Test Report

委托单位：安耐特消防装备有限公司

产品名称：预作用装置

型号规格：ZSFY150-1.6、ZSFY200-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

注意事項

REMARKS

1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's " Seal for Inspection Report Only".

2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's " Seal for Inspection Report Only ".

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report.postmark date.

6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号: (2021) GKJC-BG0064

报告日期: 2021.06.26

第1页 共14页

产品名称	预作用装置		
型号规格	ZSFY150-1.6、ZSFY200-1.6		
委托单位	安耐特消防装备有限公司		
生产单位	安耐特消防装备有限公司		
商 标	兴龙	生产日期	2021.03
检验类别	型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量 主型产品: 装置1套、阀组2套、控制盘3台。 分型产品: 装置1套、阀组2套。	接收日期	2021.04
说明			
检 验 依 据	GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第14部分: 预作用装置》。		
检 验 项 目	1、预作用装置: 装置组成; 外观; 标志; 装置工作状态; 启动运行要求。 2、预作用报警阀组: 基本参数; 材料; 结构和连接尺寸; 强度; 渗漏、变形和气密性; 功能。 3、气体维持装置。 4、控制盘: 外观; 控制面板; 电源要求; 控制和报警功能; 耐气候环境要求; 耐电压要求; 绝缘电阻要求。 5、电磁阀: 标志; 可靠性; 功能; 强度; 密封; 绝缘性能; 工作电源; 恒定湿热试验。 6、减压阀: 壳体强度; 密封性能; 调压性能。 7、控制阀: 强度要求; 密封要求。 8、单向阀: 强度要求; 正向密封要求; 反向密封要求; 开启压力要求; 工作可靠性要求。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求, 判定合格。		
备 注	主型为 ZSFY200-1.6。		
检验日期	2021年04月21日		

批准:

审核:

编制:

注: 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 3 页 共 14 页

(续页)

预作用装置检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
5	启动方式	预作用装置应具有下述启动方式: a) 自动启动方式: 电动启动、湿式启动、干式启动、易熔锁封启动等, 上述启动方式可串、并联使用; b) 通过装置控制盘上的消防手动按钮的手动启动方式; c) 通过预作用报警阀组控制腔上手动控制阀开启的机械应急启动方式; d) 任何自动启动方式必须设有机械应急启动方式。 (5.1.5.1)	自动启动方式: 电动启动, 设有机械应急启动方式, 符合标准要求。	合格	
	启动运行	按 6.20 的规定进行试验, 预作用装置应符合下述要求: a) 装置采用不同方式启动, 动作应准确、可靠、无故障; b) 机械紧急启动应具有防止误动作的有效措施; c) 装置的运行参数, 如延迟时间、充气压力范围等应符合生产单位使用说明书上规定的公布参数范围。 (5.1.5.2)	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 4 页 共 14 页

(续页)

预作用报警阀组检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	基本参数	预作用报警阀组的额定工作压力不应低于 1.2MPa, 应符合 1.2MPa, 1.6MPa 等系列压力等级。预作用报警阀组与工作压力等级较低的设备配装使用时, 允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工, 但在阀上应注明使用的较低的压力等级。 (5.2.1.1)	额定工作压力: 1.6MPa	合格	
		预作用报警阀组进出口公称直径为 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm。预作用报警阀组座圈处的直径可小于公称直径。 (5.2.1.2)	公称直径分别为: DN150, DN200。	合格	
2	材料	预作用报警阀组阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制作。阀座应采用耐腐蚀性能不低于青铜的材料制作。若采用耐腐蚀性能低于青铜的材料制作, 阀座表面应进行防腐处理, 并应按 6.3 的规定进行试验, 试验后的预作用报警阀组按 6.5 和 6.8 规定的方法进行渗漏和功能试验时, 应符合 5.2.6 和 5.2.8 的规定。 (5.2.2.1)	阀体: QT450-10 阀盖: QT450-10 阀座: CuMn13A18Fe3Ni2	合格	
		预作用报警阀组要求转动或滑动的零件应采用青铜、黄铜、奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作。若采用耐腐蚀性能低于上述要求的材料制作时, 应在有相对运动处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。 (5.2.2.2)	06Cr19Ni10	合格	
3	结构和连接尺寸	预作用报警阀组阀体上应设有放水口, 放水口公称直径不小于 20mm。(5.2.3.2)	放水口公称直径分别为: DN25、DN25。	合格	
		阀体阀瓣组件的供水侧, 应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。 (5.2.3.3)	符合标准要求	合格	
		预作用报警阀组上宜设置加入底水及检查底水水位的结构。 (5.2.3.4)	符合标准要求	合格	

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 5 页 共 14 页

(续页)

预作用报警阀组检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
4	强度	阀瓣组件在开启位置的预作用报警阀组，按 6.4 规定的方法进行水压强度试验，试验压力为 4 倍额定工作压力(但不得小于 4.8MPa)，保持 5min，阀体应无宏观变形、泄漏等损坏现象。(5.2.5)	阀体无宏观变形、泄漏等损坏现象，符合标准要求。	合格	
5	渗漏、变形和气密性	预作用报警阀组在阀瓣组件开启的情况下，按 6.5.1 规定的方法进行阀体渗漏试验，应能承受 2 倍额定工作压力的静水压，保持 5min，阀体应无渗漏、无永久变形或损坏。(5.2.6.1)	阀体无渗漏、无永久变形或损坏，符合标准要求。	合格	
		预作用报警阀组在阀瓣组件关闭情况下，按 6.5.2 规定的方法进行阀门渗漏试验，供水侧施加 2 倍额定工作压力的静水压，保持 2h，应无渗漏、无永久变形或损坏。(5.2.6.2)	预作用报警阀组无渗漏、无永久变形或损坏，符合标准要求。	合格	
		预作用报警阀组在阀瓣组件关闭的情况下，按 6.6 规定的方法进行气密性试验，在系统侧加 0.1MPa 充气压力，保持 5min，气泡渗漏量不得超过每分钟 3 个。(5.2.6.3)	无气泡泄露，符合标准要求。	合格	
6	预作用报警阀组功能	预作用报警阀组处于伺应状态时，外力影响不应使阀门的启动发生障碍。(5.2.8.1)	符合标准要求	合格	
		按 6.8 规定的方法进行功能试验，预作用报警阀组应能在 0.14MPa 到额定工作压力范围内的供水压力下动作。(5.2.8.2)	符合标准要求	合格	
		预作用报警阀组处于伺应状态时，应防止水从供水侧渗漏到系统侧，或具有使渗漏水自动排出的设施。(5.2.8.3)	设有自动排水阀	合格	
		按 6.8 规定的方法进行功能试验，预作用报警阀组都应能通过手动和自动的方法进行操作。(5.2.8.4)	符合标准要求	合格	
		预作用报警阀组的启动装置动作以后，应在 15s 之内打开预作用报警阀组的阀瓣(预作用报警阀组的公称直径超过 200mm 时，可在 60s 之内打开阀瓣)。(5.2.8.5)	ZSFY150-1.6 ZSFY200-1.6	7s 11s	合格

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 6 页 共 14 页

(续页)

预作用报警阀组检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果		本项结论	备注
6	预作用报警阀组功能(续)	预作用报警阀组报警口按 6.8 的规定进行功能试验时, 当供水压力为 0.14MPa 时, 系统侧以 60 L/min 的流量放水, 在报警口至少有 0.05MPa 的压力来启动报警装置。(5.2.8.6)	ZSFY150-1.6	0.07MPa	合格	
		ZSFY200-1.6	0.07MPa			
		预作用报警阀组应设防复位装置, 当阀门正常启动后, 在不同压力下, 关闭控制腔的电磁阀电源(或其他控制方式)和出水控制阀, 预作用报警阀组不应复位。预作用报警阀组的复位应通过手动复位完成。 (5.2.8.7)	符合标准要求		合格	
		控制预作用报警阀组开启的电磁阀前端应设置过滤网。(5.2.8.8)	符合标准要求		合格	
		预作用报警阀组若需底水进行密封阀座, 则应设置加入底水及检查底水水位的设施。(5.2.8.9)	符合标准要求		合格	

(本页以下空白)

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 7 页 共 14 页

(续页)

气体维持装置检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	气体维持装置	气压维持装置主要由压力报警部件、单向阀、减压阀、控制阀、限流部件及过滤部件等部件构成。 (5.3.1)	符合标准要求	合格	上 限 报 警 压 力 公 布 值: 0.06MPa
		预作用装置系统侧充气压力范围宜设置为 0.03MPa~0.05MPa, 即气压维护装置控制的压力范围; 利用有压气体启动介质的预作用报警阀组, 其系统侧的充气压力范围, 应由生产商公布确定, 并应符合 GB 50084 的要求。 (5.3.2)	充气压力范围: 0.03MPa~0.05MPa	合格	
		应设置与减压管路并联的旁路, 旁路上应设置控制阀门, 以便于装置在使用初期进行快速充气, 使管网快速达到充气压力范围。 (5.3.3)	符合标准要求	合格	
		压力监控设施的上、下限报警压力值应可调节, 并在设定的压力下能给出报警信号。管网内检测气压的下限报警压力值不应低于 0.02MPa, 管网内检测气压的上限报警压力值与企业提供的公布值偏差不应超过 10%。 (5.3.4)	下限报警压力值: 0.02MPa 上限报警压力值: 0.06MPa	合格	
		当系统进入消防状态后, 应设有防止气体继续进入消防管网的设施, 同时应具有保护相应气压报警、监控开关部件的措施。 (5.3.5)	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

编号：(2021)GKJC-BG0064

第 8 页 共 14 页

(续页)

控制盘检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	外观	控制盘不得有明显的歪斜翘曲等现象。控制盘表面应平整，涂层颜色应均匀一致、不应有眩目反光。(5.4.1)	符合标准要求	合格	
2	控制面板	控制盘面板上应设有电源电压(工作电源和备用电源)显示，预作用报警阀组开、关状态显示，电磁阀(或其他启动方式)手动开启按钮，高、低气压报警显示、系统充气状态显示等。控制盘面板上的按钮、开关及仪表应易于操作且有功能标志。(5.4.3)	符合标准要求	合格	
3	电源要求	控制盘主电源在电压为[220×(1±15%)]V, 50Hz 条件下应能可靠工作。控制盘应设备用电源或双路电源接口。控制盘若设备用电源则其容量应满足正常监视状态下连续工作 24h, 其间应保证系统可靠启动。主、备用电源均应有工作指示，应有自动、手动切换功能，主、备电源切换时间应小于 1s。 (5.4.4)	控制盘主电源在电压为[220×(1±15%)]V, 50Hz 条件下能可靠工作。 控制盘设双路电源接口； 主、备用电源均有工作指示，有自动、手动切换功能，主、备电源切换时间小于 1s。	合格	
4	控制和报警功能	控制盘应具有自动、手动启动预作用装置功能，自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论控制盘处于自动或手动状态，手动操作启动必须始终有效。 (5.4.5.1)	符合标准要求	合格	
		控制盘可设延迟启动功能。如有延迟功能，延迟时间 0s~30s 连续可调，如采用分档调节时每档间隔应不大于 10s。 (5.4.5.2)	延迟时间 0s~30s 连续可调，每个步长 1s。	合格	
		预作用装置启动进入消防状态后，空压机应停止运行，采用其他供气方式应设有防止气体继续进入消防管网的设施。 (5.4.5.3)	预作用装置启动进入消防状态后，空压机停止运行。	合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

编号：(2021) GKJC-BG0064

第 9 页 共 14 页

(续页)

控制盘检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
4	控制和报警功能 (续)	控制盘应能接收火灾报警设备传来的火警信号。进入消防状态后，控制盘应能发出消防声、光报警信号，并应设有将消防启动信号传送给消防控制中心的接线端子。（5.4.5.4）	符合标准要求	合格	
		控制盘应具备自身(包括探测，控制回路)故障报警和高、低气压报警功能。（5.4.5.6）	符合标准要求	合格	
		控制盘应提供控制外部设备的接线端子。（5.4.5.7）	符合标准要求	合格	
		控制盘应设有保护接地端子。（5.4.5.8）	符合标准要求	合格	
5	耐气候环境要求	耐气候环境要求应符合 GA 61—2002 中 6.4 的要求。（5.4.6）	符合标准要求	合格	
6	耐电压要求	耐电压要求应符合 GA 61—2002 中 6.7 的要求。（5.4.9）	符合标准要求	合格	
7	绝缘电阻要求	绝缘电阻要求应符合 GA 61—2002 中 6.8 的要求。（5.4.10）	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 10 页 共 14 页

(续页)

电磁阀检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	标志	在电磁阀的表面应至少标有型号规格、工作电压、电流、工作环境温度、厂名或商标等。阀体上应有明显水流方向的标志。(5.5.1)	符合标准要求	合格	
2	可靠性	电磁阀按 6.16 规定的方法进行可靠性试验, 应动作准确、灵活, 不得出现任何故障或结构损坏(正常工作时允许损坏的零件除外)。试验后应符合 5.5.5 的规定。(5.5.2)	符合标准要求	合格	
3	功能	装配好的电磁阀, 进口压力从 0.14MPa、0.2MPa 到额定工作压力, 级差为 0.1MPa, 利用电磁元件开启电磁阀, 动作应准确迅速。(5.5.3)	电磁阀动作准确迅速, 符合标准要求。	合格	
4	强度	电磁阀按 6.4 规定的方法进行阀体强度试验, 应能承受 4 倍额定工作压力的静水压, 保持 5min, 试验中电磁阀应处于开启位置, 试验中阀体应无渗漏、变形和损坏。(5.5.4)	符合标准要求	合格	
5	密封	电磁阀按 6.5.1 规定的方法进行密封性能试验, 电磁阀进口承受 2 倍额定工作压力的静水压, 保持 5min, 试验中电磁阀处于关闭位置, 电磁阀出口处应无渗漏。(5.5.5)	符合标准要求	合格	
6	绝缘性能	在正常大气条件下, 电磁阀的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于 $20M\Omega$ 。(5.5.6)	电磁阀接线端子与外壳之间的绝缘电阻均 $\geq 500M\Omega$ 。	合格	
7	工作电源	电磁阀应能在 85%~115%额定工作电压下进行正常工作。(5.5.7)	符合标准要求	合格	
8	恒定湿热试验	电磁阀按 6.11 规定的方法进行恒定湿热试验, 试验后应动作准确、灵活, 不得出现任何故障或结构损坏。(5.5.8)	试验后电磁阀动作准确、灵活, 未出现任何故障或结构损坏。	合格	

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 11 页 共 14 页

(续页)

气体维持装置—减压阀、气体维持装置—控制阀检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1 气体维持装置—减压阀	壳体强度	按 6.4 规定的方法进行水压强度试验, 试验压力为最大工作压力的 1.5 倍, 试验过程中, 壳体不得有渗漏现象。 (5.7.1)	壳体没有渗漏现象, 符合标准要求。	合格	
	密封性能	按 6.5.1 规定的方法进行密封试验, 试验压力为最大工作压力, 试验过程中减压阀应无泄漏。 (5.7.2)	减压阀无泄漏, 符合标准要求。	合格	
	调压性能	按 6.17 规定的方法进行调压性能试验, 减压阀应开启灵活, 工作可靠, 无卡阻和异常振动现象。 (5.7.3)	减压阀开启灵活, 工作可靠, 无卡阻和异常振动现象, 符合标准要求。	合格	
2 气体维持装置—控制阀	强度要求	控制阀门按 6.4 规定的方法进行强度试验, 试验压力为最大工作压力的 1.5 倍, 保持 5min, 任何部件不应产生结构损坏, 永久变形和破裂。 (5.8.2)	控制阀任何部件均未产生结构损坏, 永久变形和破裂, 符合标准要求。	合格	
	密封要求	控制阀门按 6.5.1 的规定进行密封试验, 试验压力为最大工作压力, 保持 5min, 任何部件不应出现渗漏现象。 (5.8.3)	控制阀任何部件均未出现渗漏现象, 符合标准要求。	合格	

(本页以下空白)

国凯(福建)消防阀门检测有限公司

检验报告

编号: (2021) GKJC-BG0064

第 12 页 共 14 页

(续页)

气体维持装置一单向阀检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	强度要求	按 6.4 规定的方法进行液压强度试验, 单向阀及其附件不得渗漏、变形或损坏。试验压力为 1.5 倍最大工作压力, 压力保持时间为 5 min。单向阀正向和反向强度要求相同。 (5.9.3)	单向阀及其附件均未渗漏、变形或损坏, 符合标准要求。	合格	
2	正向密封要求	按 6.6.3 规定的方法进行气密性试验, 单向阀应无气泡泄漏。试验压力为最大工作压力, 压力保持时间为 5min。 (5.9.4)	无气泡泄露, 符合标准要求。	合格	
3	反向密封要求	用于气体流通管路上的单向阀按 6.6.3 规定的方法进行反向气密性试验, 在最大工作压力下, 气泡泄漏量不应超过每分钟 10 个。 (5.9.5)	无气泡泄露, 符合标准要求。	合格	
4	开启压力要求	按 6.18 规定的方法进行开启压力试验, 单向阀的开启压力不应超过生产单位使用说明书上的公布值。在开启压力下阀的动作应准确、可靠。 (5.9.6)	开启压力: 0.02MPa, 在开启压力下阀动作准确、可靠, 符合标准要求。	合格	
5	工作可靠性要求	按 6.19 规定的方法进行工作可靠性试验, 单向阀应能承受 10000 次“开启-关闭”动作试验, 其开启、关闭动作应灵活、准确, 不得出现任何故障或结构损坏。 (5.9.7)	单向阀开启、关闭动作灵活、准确, 未出现任何故障或结构损坏, 符合标准要求。	合格	

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

编号：(2021) GKJC-BG0064

(续页)

第 13 页 共 14 页

预作用装置 ZSFY150-1.6 产品照片



预作用装置 ZSFY150-1.6 铭牌照片



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

编号：(2021) GKJC-BG0064

第 14 页 共 14 页

(续页)

预作用装置 ZSFY200-1.6 产品照片



预作用装置 ZSFY200-1.6 铭牌照片





消防产品认证证书

证书编号：US08321P10074R0M

申请人名称：安耐特消防装备有限公司

地 址：中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

统一社会信用代码：913505837796230321

产品名称/型号规格/等级：预作用装置 ZSFY150-1.6、ZSFY200-1.6（主型）

商 标：兴龙

产品标准/技术要求：

SEC/GZ-17/18/19.02P-2020 喷水灭火设备产品认证实施规则

GB 5135.14-2011 自动喷水灭火系统 第 14 部分：预作用装置

生产厂名称：安耐特消防装备有限公司

地 址：中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

认 证 模 式：型式实验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期：2021 年 09 月 08 日 有效期：2021 年 09 月 08 日至 2026 年 09 月 07 日



注：证书有效性依据每年的监督获得保持，可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本中心网站（www.fjsec.com）查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号：CNCA-R-2002-083

地址：中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话：+86 591-83762042 传真：+86 591-83705673

