



161321110190

检 验 报 告

No: 2021BQ0804

样品名称: 加密型地上消火栓
规格型号: SS100/65-1.6
委托单位: 安耐特消防装备有限公司
受检单位: /
生产单位: 安耐特消防装备有限公司

南安市质量计量检测所

福建省水暖消防产品质量监督检验中心



福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2021BQ0804

共 3 页 第 1 页

委托单位	名称	安耐特消防装备有限公司	任务来源	/
	地址	南安市柳城办事处柳东村1229号	检验性质	委托检验
	电话	18750638415	样品名称	加密型地上消火栓
受检单位	名称	/	商 标	兴龙
	地址	/	规 格	SS100/65-1.6
	电话	/	型 号	合格品
生产单位	名称	安耐特消防装备有限公司	等 级	合格品
	地址	南安市柳城办事处柳东村1229号	出厂编号	/
	电话	18750638415	生产日期	2021-07-05
抽样概况	日期	/	抽样单位	/
	地点	/	抽样基数	/
	方法	/	抽样数量	/
样品概况	数量	1	接样日期	2021-07-15
	说明	符合试验条件要求。		
检验日期		2021-07-22	检验地点	南安柳城
检验依据		1. GB 4452-2011 《室外消火栓》 2. Q/ANT 001-2018 《加密型室外消火栓》		
检验结论		所检项目符合GB 4452-2011和Q/ANT 001-2018标准要求。  (检测报告专用章) 签发日期: 2021-07-23		
备注		/		

批准: 陈仁杰

审核: 黄文佳

编制: [Signature]

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2021BQ0804

共 3 页 第 2 页

检验结果

序号	检验项目	标准条款	技术要求	检验结果	单项判定
1	外观质量	GB4452-2011 5.3	铸件表面应光滑, 涂防锈漆后上部外露部分应涂红漆, 其色泽应光滑均匀、无龟裂和划伤和及碰伤。	符合	合格
			消火栓的内表面应涂防锈漆或采用其他防腐处理。	符合	
			消火栓的铸铜件表面无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。	符合	
2	密封性能	GB4452-2011 5.7	消火栓在公称压力时, 各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。	符合	合格
				符合	
3	水压强度	GB4452-2011 5.8	消火栓在1.5倍公称压力时, 所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	符合	合格
4	排放余水装置	GB4452-2011 5.9	消火栓应装有自动排放余水装置, 在消火栓处于正常使用(全开启)状态, 水压不小于0.1MPa时, 该装置不得发生渗漏现象。	符合	合格
5	接口型式	GB4452-2011 5.10.1	进水口公称通径为100mm的地上消火栓应选用GB12514.2规定的KWS65型外螺纹固定接口。	符合	合格
6	加密性能	Q/ANT 001-2018 5.11	用通用扳手不能开启消火栓取水, 只有采用针对加密消火栓结构设计制作的专用扳手才能将消火栓开启取水。	符合	合格

检验日期: 2021-07-22

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO: 2021BQ0804

共 3 页 第 3 页

样品描述及照片

一、样品描述

成品

二、样品照片:



以下空白