



2013135042Z
有效期限至2016年9月3日



2013闽质监验字046号
有效期限至2016年9月3日

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

NO: (2016) XF2117

样品名称/型号

室外消火栓 (加密)

Name of sample/Type:

SA100/65-1.6

委托单位

Consigner:

福建省南安市安耐特消防装备有限公司

受检单位

Supplier:

/

报告日期

Date:

二〇一六年九月二日

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

地址 (Add): 福建省南安市成功街科技商贸大厦B幢 (郑成功塑像往泉州方向800米)

电话 (Tel): 0595-86393780 传真 (Fax): 0595-86393780 邮政编码 (Post Code): 362300

网址 (Website): www.nazj.com

电子信箱 (E-mail): fjsn0595@163.com



福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检 验 报 告

检验专用章

编号: (2016) XF2117

第 1 页 共 3 页

任务来源

/

检验性质

委托检验

☒ 委受	名称	福建省南安市安耐特消防装备有限公司			样品名称	室外消火栓 (加密)
托检	地址	南安市柳城办事处柳东村1229号			商 标	兴龙
	电话	0595-86383130	邮编	362300	型 号	SA100/65-1.6
	传真	/	电 子 邮 箱	/	规 格	/
单 位					等 级	/
					出厂编号	/
					生产日期	2016-08-20
生产单位		福建省南安市安耐特消防装备有限公司				
抽样	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
概况	数量	1台			接收日期	2016-08-30
样品	说明	符合检验要求				
概况						
检 依	验 据	1、GB4452-2011 室外消火栓 2、Q/ANANT002-2016 加密型室外消火栓				
检 结	验 果	详见第2页				
检 结	验 论	所检项目符合GB4452-2011和Q/ANANT002-2016标准要求				
说 明		委托检验, 检验结果仅供企业内部参考				
检验日期	2016-08-31					

批准: 孙亚琦 审定: 陈伟 校核: 陈伟 编制: 苏明福

注: 复印报告未重新加盖本中心“检验专用章”无效。

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检 验 报 告

编号：（2016）XF2117

第 2 页 共 3 页

检验结果

序号	检验项目	标准条款	技术要求	检验结果	单项判定
1	密封性能	GB4452-2011 5.7	消火栓在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。	符合	合格
	阀瓣与阀座密封状况 各连接部位和排放余水装置密封状况			符合	
2	水压强度	GB4452-2011 5.8	消火栓在1.5倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	符合	合格
3	加密性能	Q/ANANT002-2016	用通用扳手不能开启消火栓取水，只有采用针对加密消火栓结构设计制作的专用扳手才能将消火栓开启取水。	符合	合格

检验日期：2016-08-31

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检 验 报 告

编号: (2016) XF2117

第 3 页 共 3 页

产品照片:



备 注	
-----	--

以下空白