



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2017M0269

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 KD65-A内扣式接口

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告


No : Zb2017M0269

共04页 第01页

|                  |                                                                                                                                                                            |       |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 产品名称             | 内扣式接口                                                                                                                                                                      | 型 号   | KD65-A      |
| 认证委托人            | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司                                                                                                                                                          | 检验类别  | 型式试验        |
| 生 产 者            | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司                                                                                                                                                          | 生产日期  | /           |
| 生产企业             | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司                                                                                                                                                          | 抽 样 者 | /           |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                          | 抽样地点  | /           |
| 样品数量             | 5副                                                                                                                                                                         | 抽样日期  | /           |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                         | 受理日期  | 2017年01月19日 |
| 检验依据             | GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》<br>GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》<br>CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》<br>CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 |       |             |
| 检验项目             | CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》<br>型式试验主型全部检验项目                                                                                                               |       |             |
| 检<br>验<br>结<br>论 | 检验结果：所检项目均符合标准的要求。<br>检验结论：合格。<br><div>（检验检测专用章）<br/>检验检测<br/>签发日期：2017年01月17日</div>                                                                                       |       |             |
| 备<br>注           |                                                                                                                                                                            |       |             |

批准： 

审核： 

编制： 

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No：Zb2017M0269

共04页 第02页

|                                                                                                 |                     |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------|
| 认证委托人                                                                                           | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司   |        |               |
| 通讯地址                                                                                            | 福建省南安市柳城办事处柳东村1229号 |        |               |
| 联系电话                                                                                            | 0595-86383130       | 传    真 | 0595-86380119 |
| 产品照片                                                                                            |                     |        |               |
| <div></div> |                     |        |               |

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No : Zb2017M0269

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. 型号规格:       | KD65-A               |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 兴龙 |
| 3. 警告用语:       | /                    |
| 4. 标志:         | /                    |
| 5. 产品使用说明书:    | 有                    |

二、产品特性描述

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. 本体材质:     | ZCuZn38 |
| 2. 表面防腐处理工艺: | /       |
| 3. 铸造工艺:     | 红冲      |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No： Zb2017M0269

产品型号：KD65-A

共04页 第04页

| 序号 | 检验项目     | 标准要求                                                                    | 检验结果   |        |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1  | 基本尺寸/mm  | d $\begin{smallmatrix} 0 \\ 63.5 \\ -0.74 \end{smallmatrix}$            | 63.12  | 63.24  | 63.05  |
|    |          | D $\begin{smallmatrix} 0 \\ 111 \\ -1.4 \end{smallmatrix}$              | 110.02 | 110.09 | 110.16 |
|    |          | D <sub>1</sub> $\begin{smallmatrix} 0 \\ 98 \\ -0.87 \end{smallmatrix}$ | 97.43  | 97.55  | 97.51  |
|    |          | D <sub>2</sub> $\begin{smallmatrix} 0 \\ 90 \\ -0.87 \end{smallmatrix}$ | 89.55  | 89.45  | 89.46  |
|    |          | D <sub>3</sub> $\begin{smallmatrix} +0.74 \\ 76 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 76.32  | 76.40  | 76.47  |
|    |          | m $\begin{smallmatrix} 0 \\ 12 \\ -0.70 \end{smallmatrix}$              | 11.52  | 11.58  | 11.46  |
|    |          | n5.5±0.09                                                               | 5.51   | 5.54   | 5.47   |
|    |          | L≥82.5                                                                  | 82.57  | 82.68  | 82.60  |
|    |          | L <sub>1</sub> $\begin{smallmatrix} 0 \\ 55 \\ -3.0 \end{smallmatrix}$  | 52.52  | 52.44  | 52.70  |
| 2  | 外观质量     | 应符合GB12514.1中4.2的要求。                                                    | 合格     |        |        |
| 3  | 标志       | 在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。                                        | 合格     |        |        |
| 4  | 抗跌落性能    | 除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。                         | 合格     |        |        |
| 5  | 耐腐蚀性能    | 接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。               | 合格     |        |        |
| 6  | 密封性能     | 在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。                                                    | 合格     |        |        |
|    |          | 在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。                                                      | 合格     |        |        |
| 7  | 水压强度     | 接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。                               | 合格     |        |        |
| 8  | 操作力矩/N·m | 0.5~2.5                                                                 | 1.5    | 1.5    | 1.4    |
| 9  | 材料       | 应符合4.9的要求。                                                              | 合格     |        |        |



# 消防产品认证证书

证书编号: Z2017081811001550

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 内扣式接口

认证单元: KD65-A

内含: KD65-A(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))及  
中国消防产品信息网([www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn))查询。



扫码查验  
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

