



2011000372Z (2011)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201321698

检 验 报 告

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SS150/80-1.6型地上消火栓

检 验 类 别 部分项目型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

№ Zb201321698

共04页 第01页

产品名称	地上消火栓	型号规格	SS150/80-1.6
受检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	商 标	兴龙
生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	部分项目型式试验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	受理日期	2013年07月23日
样品数量	3台	生产日期	2013年06月
检验依据	CCCF-XSRK-003: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消火栓产品》 GB 4452—2011《室外消火栓通用技术条件》		
检验项目	结构、排放余水装置、水压强度、密封性能		
检 验 结 论	检验结论：合格。  签发日期: 2013年10月17日		
备 注			

批准:  审核:  编制: P.J. 181

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201321698

共04页 第02页

生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号（露江工业区）		
法人代表	吴金永	邮政编码	362300
传 真	0595-86380119	联系电话	0595-86383130

产品照片



福建省南安市安耐特消防装备有限公司
产品名称:地上消火栓
型 号:SS150/80-1.6

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201321698

共04页 第03页

产品标志内容

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. 产品名称: | 地上消火栓 |
| 2. 型号规格: | SS150/80-1.6 |
| 3. 制造商: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司(兴龙) |
| 4. 生产厂: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司(兴龙) |
| 5. 消防产品身份信息标志: | 无 |

产品特性描述

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. 排放余水装置结构、型式: | 弹簧式玻璃球密封 |
| 2. 阀杆表面处理工艺: | 镀铬 |

产品关键件描述

1. 排放余水装置

- | | |
|-------|-------------------|
| 名称: | 自动排水阀 |
| 型号规格: | SS100/65-13 |
| 生产厂: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 |

一致性核查结论 符合

检验结果汇总表

生产单位: 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No Zb201321698

型号规格: SS150/80-1.6

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检验结果
1	结构		结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的85%。	85.2%
2	排放余水装置		应装有自动排放余水装置，在消火栓处于正常使用（全开启）状态，水压不小于0.1MPa时，该装置不得发生渗漏现象。	合格
3	水压强度		在1.5倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格
4	密封性能	连接部位	在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。	合格
		排放余水装置		合格
以下空白。				

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

证书编号: Z2015081811000095

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 地上消火栓

认证单元: SS150/80-1.6

内含: SS150/80-1.6(主型)

SS100/65-1.6

SS150/65-1.6

SS100/65-1.6ZN

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 4452-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)及
中国消防产品信息网(www.cccf.com.cn)查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

