



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2019M1557

受检单位名称 安耐特消防装备有限公司
产品型号名称 SSF150/65-1.6地上消火栓
检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M1557

共04页 第01页

产品名称	地上消火栓	型 号	SSF150/65-1.6
认证委托人	安耐特消防装备有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年06月03日
检验依据	GB 4452—2011《室外消火栓》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	结构 标志检查 进水口连接尺寸 接口型式 水压强度 密封性能 防撞性能		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2019年 7月 28日		
备 注	本产品属于地上消火栓SSF150/80-1.6认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：Zb2017M0267。		

批准:

田子敏

审核:

朱斌

编制:

常景臣

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M1557

共04页 第02页

认证委托人	安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	南安市柳城办事处柳东村1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2019M1557

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | | |
|----------------|---------------|----|
| 1. 型号规格: | SSF150/65-1.6 | |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 安耐特消防装备有限公司 | 兴龙 |
| 3. 警告用语: | / | |
| 4. 标志: | 有 | |
| 6. 产品使用说明书: | 有 | |

二、产品特性描述

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. 排放余水装置型号规格: | SS100/65-13 |
| 2. 防撞结构装置型号规格 (适用时) : | SSF150/80-05 |
| 3. 折叠结构装置型号规格 (适用时) : | / |
| 4. 减压稳压性能 (指定试验) (适用时) : | / |
| 5. 调压性能 (指定试验) (适用时) : | / |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

No : Zb2019M1557

产品型号: SSF150/65-1.6

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检验结果	
1	结构		结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的85%。	85.25%	
2	标志检查		在表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格	
3	进 水 口 连 接 尺 寸	D (mm)	285±3.10	286.20	286.10
		D ₁ (mm)	240±0.80	240.30	240.30
		d ₀ (mm)	22.0 ^{+0.52} ₀	22.10	22.20
		n (个)	8	8	8
4	接口型式		应选用GB 12514.2规定的KWS65外螺纹固定接口。	合格	
5	水压强度		在1.5倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格	
6	密封 性能	连接部位	在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。	合格	
		排放余水装置		合格	
7	防撞性能		防撞型地上消火栓在受外力撞击后发生断裂时，只允许断裂某一部件，栓体和阀体应完好无损，阀座应无渗漏现象。	合格	
			更换断裂部件后，复原的消火栓应符合密封性能、水压强度和排放余水装置的技术要求。	合格	
以下空白。					

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

证书编号: Z2017081811001590

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 地上消火栓

认证单元: SSF150/80-1.6

内含: SSF150/80-1.6(主型)

SSF150/65-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 4452-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

