



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb2015M0533

检 验 报 告

认证委托人 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SQS150-1.6地上式消防水泵接合器

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

№ : Zb2015M0533

共04页 第01页

产品名称	地上式消防水泵接合器	型 号	SQS150-1.6
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015年03月24日
检验依据	GB 3446-2013《消防水泵接合器》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  签发日期：2015 年 6 月 1 日		
备 注			

批准：



审核：



编制：

P.J. 107

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

N₀: Zb2015M0533

共04页 第02页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片



福建省南安市安耐特消防装备有限公司
产品名称: 地上式消防水泵接合器
型 号: SQS150 1.6

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2015M0533

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. 型号规格: | SQS150-1.6 |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | / |
| 5. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 止回功能（指定试验）: | 有 |
| 2. 进水口接口型式和材质: | KWS80、ZCuZn38 |

三、产品关键件描述

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. 安全阀型号规格: | A41H-25 DN32 |
| 2. 安全阀生产企业: | 凯宏阀门有限公司 |
| 3. 止回功能装置（部件）型号规格: | H41T-1.6 DN150 |
| 4. 止回功能装置（部件）生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 |

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业:福建省南安市安耐特消防装备有限公司

N₀: Zb2015M0533

产品型号:SQS150-1.6

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果		
1	结构		应符合5.1的要求。	合格		
2	材料	本体	应用符合GB/T 9439-2010规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料制造。	合格		
		进水口接口	应用符合GB/T 1176-1987规定的ZCuZn38铅黄铜或机械性能不低于ZCuZn38铅黄铜的其他钢材制造;也可使用符合GB/T 2100-2002规定的ZG20Cr13不锈钢或机械性能不低于ZG20Cr13的其他不锈钢材料制造。	合格		
3	外观质量		应符合5.3的要求。	合格		
4	法兰尺寸 (mm)	D	285 ± 3.10	283.20	283.30	283.30
		D ₁	240 ± 0.58	240.10	240.00	240.00
		d ₀	$22.0^{+0.52}_0$	22.40	22.40	22.40
		n(个)	8	8	8	8
5	密封性能	连接部位	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		截止阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		止回阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		安全阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
		排放余水阀	在公称压力水压下,保压2min不应有渗漏现象。	合格		
6	安全阀	开启压力(MPa)	1.70 ± 0.05	1.75	1.75	1.74
		启闭压差 (%)	≤ 20	8.6		
		通径 (mm)	≥ 20	32		
7	水压强度		在1.5倍的水压下,所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格		
8	消防接口		应选用GB3265规定的KWS80外螺纹固定接口。	合格		
9	标 志		表面醒目片应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

证书编号: Z2015081811001837

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生 产 者: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 地上式消防水泵接合器

认证单元: SQS150-1.6

内含: SQS150-1.6(主型)

SQS100-1.6

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 3446-2013

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

