



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201609703

认 证 委 托 人

福建省南安市安耐特消防装备有限
公司

产 品 型 号 名 称

ZSXF-150-D (沟槽式) 、ZSXF-50-D (沟
槽式)、ZSXF-65-D (沟槽式)、ZSXF-80-
D (沟槽式)、ZSXF-100-D (沟槽式)、
ZSXF-125-D (沟槽式)/消防信号蝶阀

检 验 类 别

变更确认检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201609703

共 4 页 第 1 页

产品名称	消防信号蝶阀	型号规格	ZSXF-150-D (沟槽式)、 ZSXF-50-D (沟槽式) 其余 见备注
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	2016年5月
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽样者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司
抽样基数	各2具	抽样地点	成品库
样品数量	各2具	抽样日期	2016-07-19
样品状态	完好	受理日期	2016-07-26
检验依据	GB5135.6-2003; CNCA-C18-03: 2014; CCCF-MHSB-01		
检验项目	7.12.2、7.12.3、7.12.4、7.12.5、7.12.6		
检验结论	经按GB5135.6-2003《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》；CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》；CCCF-MHSB-01《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 喷水灭火设备产品》检验，变更确认检验不合格。（以下空白） (检验业务专用章) 签发日期：2017年10月10日		
备注	型号规格：ZSXF-65-D (沟槽式)、ZSXF-80-D (沟槽式)、ZSXF-100-D (沟槽式)、ZSXF-125-D (沟槽式)		

批准：

审核：

编制：

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn201609703

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	信号功能	应具有输出“通”、“断”电信号装置,且在信号阀入口压力恒定为 0.35MPa 时,信号阀由全开到关闭的过程中,输出“通”信号(阀开启)的触点转换为输出“断”信号(阀关闭)时,此转换点流量应大于等于全开流量的 80%,过此点后阀一直输出“断”信号(阀关闭)。全开流量为信号阀在入口压力恒定为 0.35MPa 时,全部打开测得的流量值。(7.12.2)	转换点的流量分别为全开流量的 89.8%(ZSXF-150-D(沟槽式))、 90.3%(ZSXF-50-D(沟槽式))、 92.0%(ZSXF-65-D(沟槽式))、 88.2%(ZSXF-80-D(沟槽式))、 91.7%(ZSXF-100-D(沟槽式))、 91.3%(ZSXF-125-D(沟槽式)), 其余性能符合标准要求。	合格	
2	过载能力	进行过载能力试验,其电器元件不得出现过热烧毁、坑点、触点粘合等现象。(7.12.3)	符合标准要求	合格	
3	耐电压	进行耐电压能力测试,在规定的试验电压下,其所有活动部件和静止部件(包括外壳)之间应耐电压 60s ± 5s 不被击穿。(7.12.4)	符合标准要求	合格	
4	绝缘电阻	进行绝缘电阻测试,在下列部件之间的绝缘电阻应大于 2MΩ。 a) 触点断开时,同级进线与出线之间; b) 各带电部件与金属支架(包括外壳)之间。(7.12.5)	符合标准要求	合格	
5	接触电阻	进行接触电阻测试,开关的每对闭合触点之间的接触电阻应小于 0.01Ω。(7.12.6)	符合标准要求	合格	
		本页以下空白			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201609703

共 4 页 第 3 页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通信地址	福建省南安市柳城办事处柳东村 1229 号		
联系电话	0595-86383130	传真	0595-86380119

产品照片：



ZSXF-150-D(沟槽式)



ZSXF-50-D(沟槽式)



ZSXF-65-D(沟槽式)



ZSXF-80-D(沟槽式)



ZSXF-100-D(沟槽式)



ZSXF-125-D(沟槽式)

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201609703

共 4 页 第 4 页

一、铭牌标志:

	消防信号蝶阀
型号规格: ZSXF-150-D(沟槽式)	
额定工作压力: 1.6MPa	工作电压: DC24V
生产日期: 201 年 月	工作电流: < 3 A
出厂编号:	执行标准: GB5135.6-2003
福建省南安市安耐特消防装备有限公司	

ZSXF-150-D(沟槽式)

	消防信号蝶阀
型号规格: ZSXF-50-D(沟槽式)	
额定工作压力: 1.6MPa	工作电压: DC24V
生产日期: 201 年 月	工作电流: < 3 A
出厂编号:	执行标准: GB5135.6-2003
福建省南安市安耐特消防装备有限公司	

ZSXF-50-D(沟槽式)

	消防信号蝶阀
型号规格: ZSXF-65-D(沟槽式)	
额定工作压力: 1.6MPa	工作电压: DC24V
生产日期: 201 年 月	工作电流: < 3 A
出厂编号:	执行标准: GB5135.6-2003
福建省南安市安耐特消防装备有限公司	

ZSXF-65-D(沟槽式)

	消防信号蝶阀
型号规格: ZSXF-80-D(沟槽式)	
额定工作压力: 1.6MPa	工作电压: DC24V
生产日期: 201 年 月	工作电流: < 3 A
出厂编号:	执行标准: GB5135.6-2003
福建省南安市安耐特消防装备有限公司	

ZSXF-80-D(沟槽式)

	消防信号蝶阀
型号规格: ZSXF-100-D(沟槽式)	
额定工作压力: 1.6MPa	工作电压: DC24V
生产日期: 201 年 月	工作电流: < 3 A
出厂编号:	执行标准: GB5135.6-2003
福建省南安市安耐特消防装备有限公司	

ZSXF-100-D(沟槽式)

	消防信号蝶阀
型号规格: ZSXF-125-D(沟槽式)	
额定工作压力: 1.6MPa	工作电压: DC24V
生产日期: 201 年 月	工作电流: < 3 A
出厂编号:	执行标准: GB5135.6-2003
福建省南安市安耐特消防装备有限公司	

ZSXF-125-D(沟槽式)

二、关键元器件:

信号输出部件为微动开关, 标有“0.5A 125/250VAC”等。

三、其他需要说明的情况:

阀体、蝶板结构发生改变, 与获证产品不一致, 且本次申请未提出相关变更。

一致性检查结论: 不符合



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081803000344

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产者: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 水流指示器

认证单元: ZSJZ150-M-1.2

内含: ZSJZ150-M-1.2(主型)

ZSJZ50-M-1.2

ZSJZ65-M-1.2

ZSJZ80-M-1.2

ZSJZ100-M-1.2

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-20: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 5135.7-2018

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-20: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件: (1/1)

证书编号: Z2015081803000344

产品名称: 水流指示器

认证单元: ZSJZ150-M-1.2

内含: ZSJZ125-M-1.2

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>