




2011000465Z



(2011)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201403759

送检单位 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品名称 水流指示器

检验类别 分型试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201403759

产品名称	水流指示器	型号规格	ZSJZ 125 (马鞍式)
委托单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司
送检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	样品编号	201403759
抽样单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽样基数	20具
抽样地点	成品库	抽样日期	2014-03-07
样品数量	2具	到样日期	2014-03-20
检验类别	分型试验	样品等级	空白
检验日期	2014-03-20 至 2014-04-17	检验地点	质检中心
检验依据	GB5135.7-2003		
检验项目	5.8; 5.10; 5.11; 5.13; 6.1		
检验结论	福建省南安市安耐特消防装备有限公司送检的ZSJZ 125 (马鞍式) 水流指示器, 经按GB5135.7-2003《自动喷水灭火系统 第7部分: 水流指示器》检验, 合格。(以下空白) (检验业务专用章) 签发日期: 2014年 4 月 25 日 检验业务专用章		
备注	主型见Gn201403754		

批准: 杨以

审核: 洪山松

编制: 徐锦

检验结果汇总

No. Gn201403759

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	外观	试件的标志应齐全，符合第 8 章标志要求。(6.1.1)	符合标准要求	合格	
		试件的工艺一致性情况良好，目测试件应无加工缺陷和机械损伤。(6.1.3)	符合标准要求	合格	
2	灵敏度	试验压力在 0.14 MPa~1.20MPa 范围内，报警流量为 15.0L/min~37.5L/min 之间任意值，到 37.5L/min 时，必须报警。(5.8)	试验压力为 0.14MPa、0.70MPa、1.20MPa 时，灵敏度平均值分别为 31.4L/min、33.0L/min、34.7L/min。	合格	
3	耐水冲击性能	进行水冲击试验，受水冲击后水流指示器应该复位迅速。试验后，灵敏度应符合 5.8 条规定。(5.10)	符合标准要求	合格	
4	耐水压性能	进行水压试验，水流指示器不得破裂及渗漏，不得出现永久变形或损坏现象。(5.11)	符合标准要求	合格	
5	耐电压能力	恒定湿热试验后，所有活动部件和静止金属件（包括外壳）之间应耐电压 60s±5s，不被击穿。(5.13.1)	符合标准要求	合格	
6	绝缘电阻	恒定湿热试验后，绝缘电阻应大于 2MΩ。(5.13.2)	触点断开时，同极进线与出线之间：大于 500MΩ；触点闭合时，不同极的带电部件之间：大于 500MΩ；各带电部件与金属支架（包括外壳）之间：大于 500MΩ。	合格	
		本页以下空白			

样品图片:



- 1、铭牌标志
铭牌内容:
商标, 水流指示器, 水流方向箭头, 生产编号, 出厂日期, 型号规格 ZSJZ125 (马鞍式), 工作压力 1.2MPa, 灵敏度 15L/min-37.5L/min, 执行标准 GB5135.7-2003, 触点容量 DC24V 1A AC220V 0.5A, 福建省南安市安耐特消防装备有限公司。
- 2、关键元器件
信号输出部件为微动开关, 标有 “BH qiaoh KW12-1” 等。
- 3、产品特性参数
浆片尺寸: 圆形, 尺寸: $\phi 112\text{mm}$
电性能参数: DC24V 1A AC220V 0.5A

产品一致性核查	符合
---------	----



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081803000344

认证委托人: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产者: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

生产企业: 安耐特消防装备有限公司

地址: 福建省南安市柳城街道露江村露江工业路19号

产品名称: 水流指示器

认证单元: ZSJZ150-M-1.2

内含: ZSJZ150-M-1.2(主型)

ZSJZ50-M-1.2

ZSJZ65-M-1.2

ZSJZ80-M-1.2

ZSJZ100-M-1.2

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-20: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 5135.7-2018

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-20: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-07-31

发(换)证日期: 2024年06月05日 有效期至: 2029年06月04日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件: (1/1)

证书编号: Z2015081803000344

产品名称: 水流指示器

认证单元: ZSJZ150-M-1.2

内含: ZSJZ125-M-1.2

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>