



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2022) GKJC-BG0538

委 托 单 位：安耐特消防装备
有限公司

产 品 名 称：直流水枪

型 号 规 格：QZ3.5/7.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2022）GKJC-BG0538 报告日期：2022.08.12 第 1 页 共 3 页

产品名称		直流水枪	
型号规格		QZ3.5/7.5	
委托单位		安耐特消防装备有限公司	
生产单位		安耐特消防装备有限公司	
商 标		兴 龙	生产日期 2022.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 支	接收日期 2022.06
	说明		
检 验 依 据		GB 8181-2005《消防水枪》。	
检 验 项 目		基本参数（喷射性能）；螺纹；表面质量；密封性能；耐水压强度；抗跌落性能；耐腐蚀性能；接口性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，判定合格。	
备 注		其中 5.7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2022 年 07 月 20 日	

批准：蔡金城 审核：林雪松 编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！
检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2022) GKJC-BG0538

第 2 页 共 3 页

(续页)

直流水枪 QZ3.5/7.5 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号		实测结果			本项结论	备注
1	基本参数 (喷射性能)	流量 (L/s) (5.1)	7.5×(1±8%)	7.30	7.36	7.28	合格	
			偏差 (%)	-2.7%	-1.9%	-2.9%	合格	
		射程 (m) (5.1)	≥28	29.7	30.2	29.7	合格	
		喷射压力 (MPa) (5.1)	0.35	0.35	0.35	0.35	合格	
2	螺纹	水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹处,其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合 GB/T197 中内螺纹 7H 级、外螺纹 8g 级的要求。螺纹应无缺牙,表面应光洁。(5.6)		符合标准要求			合格	
3	表面质量	铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。(5.7)		符合标准要求			合格	
4	密封性能	水枪按 6.5.2 与 6.5.3 规定的条件进行密封性能试验,枪体及各密封部位不允许渗漏。(5.8)		枪体及各密封部位均未渗漏,符合标准要求。			合格	
5	耐水压强度	水枪按 6.5.4 规定的条件进行耐水压强度试验,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。(5.9)		水枪未出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形,符合标准要求。			合格	
6	抗跌落性能	水枪按 6.8 规定的条件作跌落试验后,应能正常操作使用。(5.11)		水枪能正常操作使用,符合标准要求。			合格	
7	耐腐蚀性能	水枪经 6.9 规定的条件试验后,应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,应能正常操作使用。(5.12)		水枪无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,能正常操作使用,符合标准要求。			合格	
8	接口性能	接口应符合 GB 12514 的规定。(5.13)		符合标准要求			合格	
9	标志	水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。(8.1.1)		符合标准要求			合格	

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号: (2022) GKJC-BG0538

(续页)

第 3 页 共 3 页

直流水枪 QZ3.5/7.5 产品照片





消防产品认证证书

证书编号: US08322P10185R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 直流水枪 QZ3.5/7.5

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.01P-2023 消防给水设备产品认证实施规则

GB 8181-2005 消防水枪

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

认 证 模 式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2022 年 09 月 29 日 有效期: 2022 年 09 月 29 日至 2027 年 09 月 28 日

换证日期: 2024 年 05 月 28 日



福建东南标准认证中心有限公司

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持; 可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

