



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0057

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称：室内消火栓

型 号 规 格：SN65-Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0057

报告日期：2020.07.03

第 1 页 共 4 页

产品名称		室内消火栓		
型号规格		SN65-Y		
委托单位		安耐特消防装备有限公司		
生产单位		安耐特消防装备有限公司		
商 标		兴龙	生产日期	2020.05
检验类别		型式检验	样品状态	合格
样品概况	数量	3 只	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据		GB 3445-2018《室内消火栓》。		
检 验 项 目		外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；开启高度；水压强度；密封性能；压力损失；耐腐蚀性能。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。		
备 注				
检验日期		2020 年 06 月 03 日		

批准：蔡金城

审核：林要雄

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2020) GKJC-BG0057

(续页)

第 2 页 共 4 页

室内消火栓 SN65-Y 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号		实测结果	本项结论	备注
1	外观质量	铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷。 (5.1.1)		符合标准要求	合格	
		铸铁阀体外部应涂红色漆；内表面应涂防锈漆或采用其他防腐处理；手轮应涂黑色漆。 (5.1.2)		符合标准要求	合格	
		外部漆膜应光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷，无明显碰、划等现象。 (5.1.3)		符合标准要求	合格	
2	材料	室内消火栓的阀体、阀盖、阀瓣应采用符合 GB/T 9439 规定的灰铸铁 HT200 或机械性能不低于 HT200 的其他金属材料。(5.2.1)		符合标准要求	合格	
		室内消火栓的阀座、阀杆螺母应采用符合 GB/T 1176 规定的铜合金 ZCuZn38 或强度及耐腐蚀性能不低于 ZCuZn38 的金属材料。(5.2.2)		符合标准要求	合格	
		室内消火栓的阀杆应采用符合 GB/T 4423 规定的铅黄铜棒 HPb59-1 或力学性能、耐腐蚀性能不低于 HPb59-1 的其他金属材料。阀杆的力学性能按 6.2 规定的方法试验，其抗拉强度应大于 390N/mm ² 。(5.2.3)		符合标准要求	合格	
		室内消火栓的手轮应采用符合 GB/T 9439 规定的灰铸铁 HT200 或机械性能不低于 HT200 的其他金属材料，当使用碳钢材料制造时，其材料厚度不应小于 1.5mm。(5.2.7)		符合标准要求	合格	
3	基本尺寸与公差 (mm)	室内消火栓的基本尺寸应符合表 2 的规定。尺寸公差应符合 GB/T 1804-2000 中 V 级的规定。 (5.3)	进水口管螺纹 Rp2½。	符合标准要求	合格	
			进水口螺纹深度 25。	25.30		
			关闭后高度 ≤235。	226.40		
			出水口中心高度 70~110。	105.00		
			阀杆中心距接口外沿距离 ≤126。	105.70		
4	消防接口	室内消火栓选配的消防接口应为 KN 型内扣式消防接口，性能应符合 GB 12514 的规定 (5.4)		符合标准要求	合格	



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

（续页）

编号：（2020）GKJC-BG0057

第 3 页 共 4 页

室内消火栓 SN65-Y 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
5	手轮	手轮型式应符合 JB/T7273.3 的规定。（5.5）	符合标准要求	合格	
		手轮直径应符合本标准表 3 的规定，其尺寸的公差应符合 GB/T1804-2000 中 V 级的规定。（5.5）	119.94mm	合格	
		手轮轮缘上应有永久性的表示开关方向的箭头和字样。（5.5）	符合标准要求	合格	
6	螺纹	室内消火栓的进水口螺纹应为圆柱管螺纹，其进水口的螺纹尺寸应符合本标准表 3 的规定。阀杆与阀杆螺母应为梯形螺纹。（5.6）	符合标准要求	合格	
7	阀杆升降性能	装配好的室内消火栓阀杆升降应平稳、灵活，不应有卡阻和松动现象。（5.7）	符合标准要求	合格	
		按 6.7 规定的方法试验，旋转阀杆的最大力矩不应超过 8.0N.m。（5.7）	6.0	合格	
8	开启高度	除减压、减压稳压型室内消火栓外，其他型室内消火栓开启高度应不小于 1/3 DN（DN 为室内消火栓的公称通径）。（5.9）	22.6mm	合格	
9	水压强度	按 6.10 规定对阀体和阀盖的强度和材料紧密性进行水压强度试验时，阀体和阀盖应能承受 2.4MPa 压力，持续 2min 不应有破裂和渗漏现象。（5.10）	符合标准要求	合格	
10	密封性能	按 6.11 规定对装配好的室内消火栓进行水压密封试验时，各密封部位应能承受 1.6MPa 压力，持续 2min 不应有渗漏现象。（5.11）	符合标准要求	合格	
11	压力损失	除减压、减压稳压型室内消火栓外，其他型室内消火栓应按 6.12 规定进行试验，在进口流速为 2.5m/s 条件下，因水力摩阻而产生的压力损失不应超过 0.02MPa。（5.12）	0.018	合格	
12	耐腐蚀性能	按 6.14 的规定进行耐腐蚀性能试验，试样不应产生腐蚀损坏。试验后，应进行阀杆升降性能、旋转性能、密封性能检验，结果应分别符合 5.7、5.8、5.11 的规定。（5.14）	符合标准要求	合格	

（本页以下空白）

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号: (2020) GKJC-BG0057
第 4 页 共 4 页

(续页)

室内消火栓产品照片 SN65-Y



兴龙有限公司



消防产品认证证书

证书编号: US08320P10070R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 室内消火栓

SN65-Y、SNW65-I-Y、SNZ65、SNZW65-III、SNZW65-I、SN65、SNW65-I、SNW65-II、
SNZ65-Y、SNZW65-III -Y、SNZW65-I-Y、SN50、SNW65-III

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.01P-2023 消防给水设备产品认证实施规则

GB 3445-2018 室内消火栓

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

认证模式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2020 年 10 月 28 日 有效期: 2020 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日

换证日期: 2024 年 05 月 28 日



福建东南标准认证中心有限公司
(1)
证书专用章
01021004079

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持; 可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

