



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2023) GKJC-BG0645

委 托 单 位：安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称：消防软管卷盘

型 号 规 格：JPS1.6-19/30



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's "Seal for Inspection Report Only".

2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's "Seal for Inspection Report Only".

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report. postmark date.

6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

7、检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

The inspection results are only responsible for the samples received. Without the consent of the inspection agency, the client shall not use the inspection results for improper publicity.

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2023）GKJC-BG0645

报告日期：2023.08.15

第 1 页 共 4 页

产品名称		消防软管卷盘		
型号规格		JPS1.6-19/30		
委托单位		安耐特消防装备有限公司		
生产单位		安耐特消防装备有限公司		
商 标		兴 龙	生产日期	2023.07
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	3 套	接收日期	2023.07
	说明			
检 验 依 据		GB 15090-2005《消防软管卷盘》。		
检 验 项 目		喷射性能；密封性能；耐压性能；耐腐蚀性能；抗载荷性能；喷枪性能；软管性能；外观质量；结构要求；标志。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 15090-2005 标准要求，判定合格。		
备 注		其中 5.9、5.10 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期		2023 年 07 月 20 日		

批准：

蔡金城

审核：

林 型 强

编制：

王 振 东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2023) GKJC-BG0645

第 2 页 共 4 页

(续页)

消防软管卷盘 JPS1.6-19/30 检验结果

序号	检验项目		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	喷射性能	射程 (m)	≥6 (5.1)	16.0	合格	
		流量 (L/min)	≥24 (5.1)	29.4	合格	
2	密封性能		软管卷盘应按 6.2.1、6.2.2 规定进行密封试验。试件在额定工作压力下，任何部位均不得渗漏，软管缠绕轴应不发生明显变形。试验后软管卷盘应能正常使用。(5.2)	软管卷盘任何部位均无渗漏，软管缠绕轴未发生明显变形现象，符合标准要求。	合格	
3	耐压性能		软管卷盘应按 6.3 规定进行耐压试验。试件在 1.5 倍额定工作压力下，各零部件不得产生影响正常使用的变形和脱落。试验后软管卷盘能正常使用。(5.3)	软管卷盘各零部件均未产生影响正常使用的变形和脱落现象，试验后软管卷盘能正常使用，符合标准要求。	合格	
4	耐腐蚀性能		软管卷盘应按 6.4 规定进行盐雾腐蚀试验。试件表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。试验后软管卷盘应能正常使用。(5.4)	软管卷盘表面无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑现象，试验后软管卷盘能正常使用，符合标准要求。	合格	
5	抗载荷性能		软管卷盘应按 6.5 规定进行抗载荷试验。试验后其密封性能应符合 5.2 规定。(5.5)	符合标准要求	合格	
6	喷枪性能	喷枪应带有开关，“开”与“关”的转换功能应由一个动作完成。(5.7.1)		符合标准要求	合格	
		使用水的喷枪应为直流型或直流喷雾混合型。(5.7.2)		直流型	合格	
		喷枪在软管卷盘 1.5 倍额定工作压力下不得产生明显变形或断裂现象。(5.7.4)		喷枪未产生明显变形或断裂现象，符合标准要求。	合格	
		喷枪应按 6.7.3 规定进行跌落试验，试验后喷枪应无碎裂和变形现象并能正常使用。(5.7.5)		喷枪无碎裂和变形现象，并能正常使用符合标准要求。	合格	

1. 检
X
报告

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2023) GKJC-BG0645
第 3 页 共 4 页

(续页)
消防软管卷盘 JPS1.6-19/30 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
7	软管性能	软管内径（mm）：19±0.8（5.8.1）	符合标准要求	合格	
		软管长度（m）：30±0.30（5.8.1）	30.17	合格	
		软管在 3.0 倍额定工作压力下，不得有破裂和异形现象。（5.8.2）	软管没有破裂和异形现象，符合标准要求。	合格	
		软管在额定工作压力下，外径膨胀率应在-5%~+7%范围内。（5.8.3）	4.2%	合格	
		软管在额定工作压力下，轴向伸长率应在-6%~+10%范围内。（5.8.4）	4.9%	合格	
		软管外表应无破损、划伤、局部隆起。（5.8.8）	软管外表无破损、划伤、局部隆起，符合标准要求。	合格	
8	外观质量	软管卷盘表面进行耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀，无明显的划痕和碰伤。焊缝应平整均匀、焊接牢固，应无烧穿、疤痕等。（5.9）	符合标准要求	合格	
9	结构要求	软管卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平转动和摆动，摆动角应不小于 90°。（5.10.2）	符合标准要求	合格	
		软管卷盘进口阀的启闭方向应有明显的标志，顺时针方向为关闭。（5.10.4）	符合标准要求	合格	
		软管与卷盘的连接应保证软管缠绕时，靠近连接部位的软管不扁瘪。（5.10.5）	符合标准要求	合格	
10	标志	应在卷盘位置标出型号、规格、商标(或厂名)生产年月、编号等内容。（8.1）	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

(续页)

编号: (2023) GKJC-BG0645
第 4 页 共 4 页

消防软管卷盘 JPS1.6-19/30 产品照片



消防软管卷盘 JPS1.6-19/30 铭牌照片

	产品名称: 消防软管卷盘	
	型号规格: JPS1.6-19/30	
使用要求: 火灾发生时, 迅速拉开箱门(或打破玻璃), 拉出消防软管, 打开进水阀, 开启喷枪的阀门对准火焰根部灭火。		
定期检查: 每半年检查一次, 如转动部位有障碍时, 经清洁后可在转动部位适当加润滑油。如发现重大故障时应及时检修。		
产品说明书: 产品简介、执行标准、产品结构、使用场合、产品特性、使用方法、维护保养、售后服务等。(见附件)		
生产日期:		产品编号:
制造商、生产厂: 安耐特消防装备有限公司		电话: 0595-86380119



消防产品认证证书

证书编号: US08321P10075R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 消防软管卷盘

JPS0.8/19-30、 JPS1.0/19-30、 JPS1.6/19-30

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.03P-2023 消防水带产品认证实施规则

GB 15090-2005 消防软管卷盘

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

认证模式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2021 年 09 月 08 日 有效期: 2021 年 09 月 08 日至 2026 年 09 月 07 日

换证日期: 2024 年 05 月 28 日



福建东南标准认证中心有限公司

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持; 可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

