



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0062

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 消防软管卷盘

型 号 规 格： JPS0.8-19/30



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0062

报告日期：2021.04.15

第 1 页 共 4 页

产品名称		消防软管卷盘	
型号规格		JPS0.8-19/30	
委托单位		安耐特消防装备有限公司	
生产单位		安耐特消防装备有限公司	
商 标		兴 龙	生产日期 2021.03
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品 概况	数量	3 套	接收日期 2021.03
	说明		
检 验 依 据		GB 15090-2005《消防软管卷盘》。	
检 验 项 目		喷射性能；密封性能；耐压性能；耐腐蚀性能；抗载荷性能；转动性能； 喷枪性能；软管性能；外观质量；结构要求。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 15090-2005 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 03 月 23 日	

批准：蔡金城

审核：林学军

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0062

(续页)

第 2 页 共 4 页

消防软管卷盘 JPS0.8-19/30 检验结果

序号	检验项目		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	喷射性能	射程（m）	≥6（5.1）	12.2	合格	
		流量（L/min）	≥24（5.1）	31.7	合格	
2	密封性能		软管卷盘应按 6.2.1、6.2.2 规定进行密封试验。试件在额定工作压力下，任何部位均不得渗漏，软管缠绕轴应不发生明显变形。试验后软管卷盘应能正常使用。（5.2）	软管卷盘任何部位均无渗漏，软管缠绕轴未发生明显变形现象，符合标准要求。	合格	
3	耐压性能		软管卷盘应按 6.3 规定进行耐压试验。试件在 1.5 倍额定工作压力下，各零部件不得产生影响正常使用的变形和脱落。试验后软管卷盘能正常使用。（5.3）	软管卷盘各零部件均未产生影响正常使用的变形和脱落现象，试验后软管卷盘能正常使用，符合标准要求。	合格	
4	耐腐蚀性能		软管卷盘应按 6.4 规定进行盐雾腐蚀试验。试件表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。试验后软管卷盘应能正常使用。（5.4）	软管卷盘表面无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑现象，试验后软管卷盘能正常使用，符合标准要求。	合格	
5	抗载荷性能		软管卷盘应按 6.5 规定进行抗载荷试验。试验后其密封性能应符合 5.2 规定。（5.5）	符合标准要求	合格	
6	转动性能		软管卷盘应按 6.6 规定进行转动试验，其转动的启动力矩应不大于 20N·m。（5.6）	15.1	合格	
7	喷枪性能		喷枪应带有开关，“开”与“关”的转换功能应由一个动作完成。（5.7.1）	符合标准要求	合格	
			使用水的喷枪应为直流型或直流喷雾混合型。（5.7.2）	直流型	合格	
			喷枪的螺纹应符合 GB/T 197-2003 中内螺纹 7H 级、外螺纹 8g 级的要求。螺纹应表面光洁、牙形完整。（5.7.3）	符合标准要求	合格	
			喷枪在软管卷盘 1.5 倍额定工作压力下不得产生明显变形或断裂现象。（5.7.4）	未产生明显变形或断裂现象，符合标准要求。	合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0062

(续页)

第 3 页 共 4 页

消防软管卷盘 JPS0.8-19/30 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
7	喷枪性能 (续)	喷枪应按 6.7.3 规定进行跌落试验，试验后喷枪应无碎裂和变形现象并能正常使用。(5.7.5)	喷枪无碎裂和变形现象，并能正常使用符合标准要求。	合格	
8	软管性能	软管内径 (mm)：19±0.8 (5.8.1)	符合标准要求	合格	
		软管长度 (m)：30±0.30 (5.8.1)	30.12	合格	
		软管在 3.0 倍额定工作压力下，不得有破裂和异形现象。(5.8.2)	软管没有破裂和异形现象，符合标准要求。	合格	
		软管在额定工作压力下，外径膨胀率应在-5%~+7%范围内。(5.8.3)	5.7%	合格	
		软管在额定工作压力下，轴向伸长率应在-6%~+10%范围内。(5.8.4)	3.2%	合格	
		软管进行弯曲试验，试验后其外径增加率不得大于初始值的 10%。(5.8.5)	3.5%	合格	
		软管进行低温试验，试验后软管应能立即展开，无卷曲现象，并能再次缠绕，且在额定工作压力下无渗漏。(5.8.6)	试验后软管能立即展开，无卷曲现象，并能再次缠绕，且在额定工作压力下无渗漏，符合标准要求。	合格	
		软管外表应无破损、划伤、局部隆起。(5.8.8)	软管外表无破损、划伤、局部隆起，符合标准要求。	合格	
9	外观质量	软管卷盘表面进行耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀，无明显的划痕和碰伤。焊缝应平整均匀、焊接牢固，应无烧穿、疤痕等。(5.9)	符合标准要求	合格	
10	结构要求	软管卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平转动和摆动，摆动角应不小于 90°。(5.10.2)	符合标准要求	合格	
		软管卷盘进口阀的启闭方向应有明显的标志，顺时针方向为关闭。(5.10.4)	符合标准要求	合格	
		软管与卷盘的连接应保证软管缠绕时，靠近连接部位的软管不扁瘪。(5.10.5)	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0062


(续页)

第 4 页 共 4 页

消防软管卷盘 JPS0.8-19/30 产品照片



消防软管卷盘 JPS0.8-19/30 产品照片

	产品名称：消防软管卷盘
	型号规格：JSP0.8-19/30
执行标准：GB15090-2005	
额定压力：0.8MPa	有效射程：≥6m
使用方法：火灾发生时，迅速拉開箱門（或打碎玻璃），拉開消防軟管，打開進水閥，開啟噴槍閥門對準火焰根部滅火。	
定期檢查：每半年檢查一次，如轉動部位有故障時，經清潔後可在轉動部位適當加潤滑油。如發生重大故障時應及時檢修。	
生產日期：	產品編號：
生產企業：安耐特消防裝備有限公司	
地址：福建省南安市露江工業區	電話：0595-86380119



消防产品认证证书

证书编号: US08321P10075R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 消防软管卷盘

JPS0.8/19-30、 JPS1.0/19-30、 JPS1.6/19-30

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.03P-2023 消防水带产品认证实施规则

GB 15090-2005 消防软管卷盘

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

认证模式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2021 年 09 月 08 日 有效期: 2021 年 09 月 08 日至 2026 年 09 月 07 日

换证日期: 2024 年 05 月 28 日



福建东南标准认证中心有限公司

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持; 可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

